



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE Nr. 2

DEL 04/01/2006

Settore : **SETTORE TECNICO**

Proposta :

Ufficio: **TECNICO**

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IN ZONA C "TERRA RUBIA"

Podda
19/1

OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
LOTTIZZAZIONE IN ZONA C "TERRA RUBIA".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/3/2005 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2005, il Bilancio Pluriennale 2005/2007, la Relazione Previsionale e programmatica 2005/2007 ed i suoi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 117 del 12/7/2005, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2005 nel quale risultano affidate le risorse ai Responsabili unitamente agli obiettivi per la realizzazione dei progetti;

RICHIAMATO il Regolamento Generale degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 29.05.2003 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa ai servizi del 3° e 4° settore tecnico;

PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 18 del 08.04.2003, veniva adottata la lottizzazione in zona C denominata "Terra - Rubia";
- n. 46 del 16.09.2003, veniva approvata definitivamente la sopraccitata lottizzazione.

VISTA la convenzione Rep. n. 104266 del 30.03.2004, con la quale si regolavano i rapporti tra i lottizzanti e l'Amministrazione Comunale;

VISTO il progetto delle opere di urbanizzazione redatto dall'Ing. Antonella Pili;

VISTO il verbale di collaudo che si allega in copia, redatto dall'Ing. Giovanni D'Urbano, residente a Decimomannu, nominato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1145 del 06.12.2005, con la quale si collaudano le opere in oggetto;

DETERMINA

Di approvare il verbale di collaudo relativo ai lavori delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione "Terra Rubia" redatto dall'Ing. Giovanni D'Urbano in data 12.12.2005, allegato in copia alla presente.

Di rimandare a successivo atto del Responsabile del Settore la formalizzazione della presa in carico delle opere in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Sergio Garau)



SETTORE:

TECNICO


Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IN ZONA C "TERRA
RUBIA".

Il Responsabile del Servizio

SERGIO GARAU

Visto di regolarità tecnica

Li,



Il Responsabile del Servizio

SERGIO GARAU

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del
D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

Registrato Impegno di spesa N. _____ di € _____ sul Cap. _____

Li,

Il Responsabile del Servizio

IGNAZIA PRETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 04.03.2006

Li, 04.03.2006



Il Segretario Comunale

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Oggetto: Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria delle lottizzazioni in zona "C" "Lottizzazione Terra Rubia".

Il giorno 07/12/2005, il sottoscritto ing. Giovanni D'Urbano incaricato dall'Amministrazione Comunale di Decimomannu con determinazione n. 1145 del 06/12/2005 del collaudo delle opere di urbanizzazione nella lottizzazione "Terra Rubia", alla presenza dei sigg.:

Geom. Denti Sandro rappresentante dell'ESAF;

dott. Ing. Pili Antonella Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione primaria;

Pili Eugenio amministratore dell'Impresa esecutrice dei lavori;

sig. Muroni Giovanni proprietario lottizzante;

con la scorta dei disegni di progetto si è compiuto un esame generale dei lavori e delle opere eseguite ed in particolare:

- la rete idrica è regolarmente alimentata ed in servizio dopo l'esito positivo della prova di pressione effettuata in data 25/10/2004, come da verbale 25/10/2004 sottoscritto dal geom. Denti Sandro in rappresentanza dell'ESAF;

- l'impianto di illuminazione pubblica è già in regolare servizio in quanto per la sua alimentazione è stato utilizzato un quadro della rete elettrica di illuminazione esistente;

- la rete Telecom è stata collaudata con esito positivo dalla società di gestione Telecom come da verbale in data 10/11/2005;

- sono altresì terminate le opere relative alla viabilità di lottizzazione, con la messa in opera dei conglomerati bituminosi, la realizzazione dei marciapiedi, del parcheggio e la realizzazione degli allacci ai singoli lotti dei vari impianti.

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto ing. D'Urbano Giovanni, preso atto:

delle verifiche positive dei vari impianti, della documentazione rilasciata dai vari Enti gestori degli impianti, della dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione pubblica e delle risultanze della visita di collaudo;

dichiara COLLAUDABILI, come in effetti con il presente atto COLLAUDA, le opere in esame per l'uso destinato alle previsioni progettuali.


Si allegano:

- Il verbale della prova di pressione ed il relativo disco di registrazione della pressione interna firmato da un rappresentante dell'ESAF;
- Il collaudo delle infrastrutture telefoniche redatto dalla Telecom;
- Il certificato di conformità dell'impianto di illuminazione

pubblica ed il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio della ditta esecutrice C.E.M.I.

Decimomannu lì, 12/12/2005

Il Collaudatore



COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

LAVORI DI: Urbanizzazione "Lottizzazione Terra Rubia" Decimomannu
COMMITTENTE: Pili Scavi e Costruzioni s.r.l. – Gipa s.r.l.
IMPRESA: Pili Scavi e Costruzioni s.r.l. – Villamassargia


VERBALE DI PROVA DELLA CONDOTTA IDRICA

In data 25.10.2004 alla presenza del Sig. Pili Eugenio – Amministratore dell'Impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione in argomento, dell'Ing. Pili Antonella – Direttore dei Lavori e del Sig. Langiu Antonio – in rappresentanza dell'ESAF, si è proceduto ad eseguire la prova di pressione della condotta idrica della Lottizzazione Terra Rubia, realizzata con tubazioni in ghisa sferoidale del Ø 80 mm.

la condotta è stata sottoposta ad una pressione di 10 bar che si è mantenuta costante durante l'intera durata della prova dalle ore 11,00 del 25.10.2004 fino alle ore 08,40 del 26.10.2004, come risulta dall'allegato disco di registrazione, e pertanto la rete idrica della Lottizzazione Terra Rubia può considerarsi positivamente collaudata.


L'IMPRESA
(Sig. Eugenio Pili)


PILI SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.
UN AMMINISTRATORE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Antonella Pili)

PER L'ESAF
(Geom. Sandro Denti)





MOD. 12
25-70
Performance
0.40

SWR

0

10

20

30

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Regional Operations Centro Due
Area Operativa Rete Sardegna

ALLEGATO D
Collaudo Tubazione

Alla cortese attenzione dell'Impresa PICI SCALI E COSTRUZIONI
Referente Sig. ING. ANTONELLA PICI
Via 2.1. VILLAMASSARGIA Città VILLAMASSARGIA

COLLAUDO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE

LOTTIZZAZIONE TERRA RUBIA 021200/107
Via NUORO Città DECIMOMANNU
I lavori sono terminati in data 10/11/05

RISULTATO DEL COLLAUDO

Il collaudo del complesso è stato effettuato dal tecnico della Telecom Italia S.p.A. al 100% dal punto visivo e delle misure delle tratte, in percentuale passando la sonda. L'esito positivo del collaudo è subordinato al passaggio nei tubi del cavo telefonico, e dei cavetti d'abbonato.

Data 10/11/05

CON ESITO FAVOREVOLE SI


CON ESITO NON FAVOREVOLE /

NOTE:

Per la Telecom Italia S.p.A.



Per l'impresa



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Art. 9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto **PIANO CARMELO**

titolare o legale rappresentante dell'impresa **C.E.M.I. DI CARMELO PIANO**

operante nel settore **Impianti Elettrici Ind.li e Civili Elettronici**

con sede in **VIA V. SULIS N° 15**

comune **ASSEMINI**

(provincia) **CA**

tel. **070 9477327**

partita IVA **02285320921**

iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934 n. 2011)

della Camera C.I.A.A. di **CAGLIARI**

n. **172804**

iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985 n. 443)

di **CAGLIARI**

n. **63425**

esecutore dell'impianto

Illuminazione pubblica lottizzazione GI. PA. a DECIMOMANNU.

inteso come **nuovo impianto**

commissionato da **GI. PA. SRL.**

installato nei locali siti nel comune di **DECIMOMANNU**

(provincia) **CA**

indirizzo **VIA GARIBALDI Località TERRUBIA.**

scala

piano

interno

di proprietà di **GI. PA. SRL.**

indirizzo **VIA TRIESTE N° 1**

CAP 09033 Località DECIMOMANNU

edificio adibito ad uso **altri usi**

DICHIARA

sottola propria responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alle regole dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/90, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è stato destinato l'edificio avendo in particolare :

rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto ai sensi dell'art. 6 Legge n. 46 1990) ;

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego ;

installato componenti e materiali costruiti a regola dell'arte e adatti al luogo d'installazione art. 7 Legge n. 46 1990 ;

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge .

Allegati obbligatori :

progetto (solo per impianti con obbligo di progetto) ;

Prog. n.

data

relazione delle tipologie dei materiali utilizzati ;

schema di impianto realizzato ;

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ;

impresa

data dich.

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali .

Allegati facoltativi :

rapporto di verifica ;

Verifica Funzionamento Con Allaccio Alla Rete Pubblica Esistente.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi
ovvero carenze di manutenzione o riparazione .

Data **10 OTT. 2005**

Il Responsabile Tecnico

Sig. PIANO Carmelo

Tel. (070) 940663 - ASSEMINI;

Il dichiarante
C.E.M.I. di CARMELO PIANO
Impianti Elettrici
Montaggi Industriali
09032 ASSEMINI (CA) - Tel. 0709477327
(timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO

presso C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, 72 - CAGLIARI

Tel. 070 604721 - Fax 070 670093

Prot. :CEW/3049/2005/ACA2052

18/7/2005

SI CERTIFICA

CHE DALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE, TENUTO DALLA CCIAA DI CAGLIARI
AI SENSI DI LEGGE, RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA SOTTO INDICATA:

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 63425

Provincia: CA Data dom./accert.: 26/02/1996 Data delibera: 24/04/1996

Codice fiscale e numero di annotazione: PNICML49L23A474S
del Registro delle Imprese di CAGLIARI
data di annotazione: 13/05/1996

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 13/05/1996
con il numero Albo Artigiani: 63425

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 172804

Ditta: C.E.M.I. DI PIANO CARMELO *

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede:
ASSEMINI (CA) VIA SULIS, 15 CAP 09032

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ: INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, MONTAGGI INDUSTRIALI DI PORTONI A
LIBRO, SEZIONALI, CANCELLI MOTORIZZATI, AUTOMAZIONE ALLARMI.

Data inizio attività artigiana: 08/02/1996

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* PIANO CARMELO
nato a ASSEMINI (CA) il 23/07/1949
codice fiscale: PNICML49L23A474S
residente a ASSEMINI (CA) VIA SULIS 15 CAP 09032
- TITOLARE FIRMATARIO

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la
sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni
più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come
segue:

1) lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL
PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO

presso C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, 72 - CAGLIARI

Tel. 070 604721 - Fax 070 670093

Prot.:CEW/3049/2005/ACA2052

18/7/2005

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Imprese con il numero CA-1996-115621

INFORMAZIONI DEL VERBALE ARTIGIANO

Iscrizione all'Albo Artigiani in data: 24/04/1996

SI RILASCIAMO IN CARTA LIBERA ED ESENTE DA DIRITTI DI SEGRETERIA AI FINI
ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 7.7.1980 N.299
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

PER IL FUNZIONARIO DELEGATO
DR. GIORGIO ONANO

ANDREA CABRAS

*** fine certificato ***